Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, ул. Дзержинского 5, тел. 64-63-78
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел 68-17-77
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы
г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел. 68-58-07
(наименование органа надзора, указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 165/ 1 /1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Пензенский колледж искусств»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Виноградова А.А. от 16.07.2021 № 165, пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. 29 июля 2021 г. заместителем главного государственного инспектора города Пензы по пожарному надзору Виноградовым Алексеем Анатольевичем по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, 15 проведена внеплановая выездная проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания от 28.05.2021 № 66/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которого истек 02.06.2021 в отношении государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пензенский колледж искусств», совместно с директором ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» Дудневой Светланой Геннадьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ" О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п\п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или)нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отделка потолка в концертном зале «Молодежный» выполнена горючим материалом.	таблица № 29 часть 6 статьи 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору (должность)	_____ (подпись)	А.А. Виноградов (фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)

Директор ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»
С.Г. Дуднева
(должность, фамилия и инициалы)

“ 29” июля 2021 года

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12