



ПРОКУРАТУРА
РУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
Ленинского района г. Пензы

ул. Некрасова, 34, г. Пенза, 440008

11.03.2024

№

7-03-2024/1008-24-20560002

11.03
Директору ГБПОУ «Пензенский колледж
искусств»

Тюниной Н.С.

ул. Плеханова, д. 15, г. Пенза, 440000

len@58.mail.ru



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства о противопожарной безопасности

Прокуратурой Ленинского района г. Пензы проведена проверка исполнения ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» требований законодательства о противопожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

На основании части 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Закон) следует, что требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом, нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 37 Закона требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом и др.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила),

AM № 011381

Прокуратура Ленинского района г. Пензы
№ 7-03-2024/1008-24-20560002

которые обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами.

В соответствии с п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не обеспечено соблюдение сроков перезарядки части огнетушителей, расположенных на объекте.

На основании п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не обеспечена исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В силу пп. «в» п. 35 Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также оберывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» на 1-м этаже допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

В соответствии с пп. «д» п. 16 Правил на объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» допущено снятие двери между коридором и холлом.

В соответствии с п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не обеспечена исправность системы пожарной сигнализации при её

эксплуатации (в общем коридоре на 1-м этаже отсоединенна крышка корпуса одного извещателя пожарного).

На основании п. 50 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не обеспечена укомплектованность пожарного крана (ПК-10 на 2 этаже), у пожарного запорного клапана отсутствует маховик к вентилю.

В силу п. 14 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «кантипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не в полном объеме обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток 3-го этажа.

В соответствии с абз. 1 п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не все запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток на 3-м этаже обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

На основании пп. «а» п. 17 Правил руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

В нарушение указанных требований в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной лестницы ведущей на кровлю, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Негативным последствием допущенных нарушений является создание угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних, их законных представителей и иных лиц, пребывающих в образовательной организации.

Причинами допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» своих обязанностей, недостаточное знание норм действующего законодательства, неправильное его применение в практической деятельности и отсутствие контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководящего состава.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в выявленных нарушениях к ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.

Представление в обязательном порядке рассмотреть с участием представителя прокуратуры, о времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

Прокурор района
старший советник юстиции

Н.Н. Кочнев

Г.А. Мальков, тел. 45-06-74

82

Георгий Александрович