

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«02» июля 2026 г., КНМ 5826006100022246722
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«10» июля 2026 г., 15 час. 30 мин. № 2607/013-58/164-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 14

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» июля 2026 г., № 2607/013-58/164-В/ПВП, учетный номер проверки КНМ 5826006100022246722.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Борисов Алексей Владимирович – заместитель начальника (заместитель главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору)
- Босалаева Анна Алексеевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Пензы (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Пензенская, г Пенза, ул Суворова, Дом 169А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ" ИНН 5836013820, адрес регистрации юридического лица: 440000,
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ПЕНЗА, Г ПЕНЗА, УЛ ПЛЕХАНОВА, ВЛД. 15

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» июля 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «10» июля 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- не обеспечена исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в общем коридоре в месте расположения помещений № 611-615, № 811-815 в настенных оповещателях системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствовал звук (звуковое, речевое оповещение)) (Основание: абзац 1

пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).. Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Суворова, 169А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить исправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, договор по обслуживанию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с организацией имеющей лицензию, акт выполненных работ (инструментальное обследование).

2. не обеспечена исправность системы пожарной сигнализации (извещатели пожарные дымовые не сработали в кабинете дежурной (1 этаж)) (основание: абзац 1 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479); Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Суворова, 169А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить исправность системы пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации с организацией имеющей лицензию, акт выполненных работ (инструментальное обследование).

3. не обеспечена исправность системы пожарной сигнализации (извещатели пожарные дымовые отсутствуют: 2 этаж в коридоре у комнаты 223; 3 этаж в комнате 313; 4 этаж в комнатах 433, 443; 5 этаж в комнате 514, 6 этаж в комнате 614) (основание: абзац 1 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).. Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Суворова, 169А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить исправность системы пожарной сигнализации


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации с организацией имеющей лицензию, акт выполненных работ (инструментальное обследование).

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника (заместитель главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору)
Борисов Алексей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Борисов Алексей Владимирович - заместитель начальника (заместитель главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору), телефон: 88412685807, e-mail: BorisovAV@58.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)